管理番号：CI-TJ-2090-0004

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿殿

製品一部変更のお知らせ

２０１０年 9月 1日

型 番 ： ＴＪ－２０９０

ＴＪ－２０９１

及び上記を基本とする特注品を含みます

受　領　印　欄

サトーパーツ株式会社

管理番号：CI-TJ-2090-0004

お客様　各位

拝啓　貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

弊社製品に関しては、毎々格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、貴社に納入させていただいております製品について、下記の様に一部仕様を変更させていただきますのでお知らせ申し上げます。

ご迷惑をおかけ致しますがご了承賜りたくお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。　敬具

2010年9月1日

サトパン株式会社

代表取締役社長　佐藤俊雄

1）型　　番：　ＴＪ－２０９０，ＴＪ－２０９１

及び上記を基本とする特注品を含みます

2）変 更 内 容：　定格の変更

従来　　１２５Ｖ，５Ａ

⇩

変更後　　３０Ｖ，５Ａ

3）変更の理由：　構造上充電部が露出しており、ご使用時に感電する恐れがあるため、安全性を考慮し、定格電圧を３０Ｖに変更いたします。

4）実施の時期：　２０１０ 年 １０月　　初旬頃、弊社生産分より順次

5）そ　の　他：　定格及び定格表示のみの変更であり、製品の性能及び寸法等は従来のものと何ら変わりはございません。

包装箱に変更品の表示は致しませんが、定格の表示が『３０Ｖ，５Ａ』となります。