

展受

製品一部変更のお知らせ

2017年 7月 4日

型 番 : F-300-1P-W

上記を基本とする特注品を含む

受 領 印 欄

お客様 各位

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

弊社製品に関しては、毎々格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、貴社に納入させていただいております製品について、下記の様に一部仕様を変更させていただきますのでお知らせ申し上げます。

ご迷惑をおかけ致しますがご了承賜りたくお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具



2017年7月4日

サトパツ株式会社
代表取締役社長 佐藤晋二


1) 型 番： F-300-1P-W

および上記を基本とする特注品を含む

2) 変更内容： VDE 規格マーク、VDE 定格の彫刻削除（製品底面部）

変更前	変更後
	

◎定格等の仕様及び寸法に変更はございません。



- 3) 変更の理由：VDE 認証（ドイツ DIN 規格）が更新となり新たな規格要求事項に対応することが困難なため、VDE 認証から外れます。

注) 規格の更新による変更のため 10 月 8 日以降、弊社工場より現行品（VDE 認証品）の出荷が出来なくなります。

現行品（VDE 認証品）での対応は弊社営業担当にご相談下さい。

ただし、数量に限りがございますのでご希望に添えない場合がございます。

※尚、F-300-2P-W、F-300-3P-W および他の UL 認証、CSA 認証には変更はございません。

- 4) 実施の時期：2017 年 10 月 初旬頃、弊社出荷分より順次

- 5) その他：本変更により製品仕様書等が必要な場合は、弊社営業担当まで別途ご請求下さい。
尚、変更品につきましては、包装箱に”Rev.01”の表示を行い現行品と区別して参ります。

VDE マークの付いた製品は認証製品ですが 10 月 8 日以降に VDE へお客様の機器に使用して申請をされる場合は誠にお手数ですが認証機関にご確認下さい。